

# ZERTIFIKAT

Der Firma

**Maincor AG**  
Silbersteinstrasse 14  
97424 Schweinfurt

wird für das Produkt

**Rohrleitungssysteme aus Kunststoffen für Warmwasser-Fußbodenheizungen und Heizkörperanbindungen**

vom Typ

**Mainoxy Certco Plus 5-Schicht Rohr**

die Konformität mit

**DIN 4726:2008-10**  
**DIN EN ISO 22391-2:2010-04**  
**DIN EN ISO 22391-3:2010-04**  
**DIN EN ISO 22391-5:2010-04**

**Zertifizierungsprogramm Rohrleitungssysteme aus Kunststoffen für Warmwasser-Fußbodenheizung und Heizkörperanbindung (Stand: 2004-05)**

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

**Registernummer: 3V342 PE-RT**

**Die Gültigkeit des Zertifikats ist an den Nachweis der halbjährlich durchzuführenden Überwachungsprüfung gebunden.**

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Alboinstraße 56, 12103 Berlin



2010-07-01  
Dipl.-Ing. Peter Suxdorf  
- Geschäftsführer -



## **Anhang**

zum Zertifikat mit der Registernummer 3V342 PE-RT vom 2010-07-01

### **Technische Angaben**

- Dimensionen: Bsp. 16 x 2,0 mm
- Verbinder: Klemmverbinder: Typ M-MV
- Anwendungsklasse: 4
- Betriebsdruck: 6 bar

### **Prüflaboratorium / Überwachungsstelle**

Universität Stuttgart  
Institut für GebäudeEnergetik  
Pfaffenwaldring 35  
70569 Stuttgart

### **Prüfbericht(e)**

KM.10.P.303 von 2010-06-21  
KM.10.P.305 von 2010-06-18

*Handwritten mark*