



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1241 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Presskoppling

Produktnamn: PCC PRESS-STEEL Presskoppling

Presskoppling i elförzinkat stål. Presskopplingen monteras med specialverktyg enligt verktygets skötsel- och monteringsanvisning. Presskopplingen har läckageindikering (opressad) och är godkänd för anslutning i stålårsinstallationer för dimensionerna Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 och 54 mm

Avsedd användning

Vid montage tillsammans med godkända stålror i standarddim. kan kopplingen användas för system ämnade för varm och värmevatten inom byggnader.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper 1:4

Godkännandet gäller för kontinuerlig varmvattentemperatur ej överstigande 70° C vid högsta drifttryck 1 MPa. Produkten kan kortvarigt utsättas för vatten med temperaturer ej överstigande 95° C.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

7. Lämplighet för avsedda ändamål

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-10-31
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-10-31
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-10-31
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-10-31

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2014-10-31

Diarienummer: 650/14

Giltigt till: 2019-10-30

Kiwa Sverige AB

Bertil Wolgast
Ansvarig Produktcertifiering

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig