

GODKENDELSESINDEHAVER:

Tiemme Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A
I-25045 Castegnato (BS)
Telefon: +39 030 2142 211
Telefax: +39 030 2142 206

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Kompressionsfittings til PEX-rør**

TIEMME

Serie 1400, dim. 12-32 mm

FABRIKAT:

Tiemme Raccorderie S.p.A., Italien

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: TM
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 7.

Godkendelsesindehaver er pligtig til, jf. Bygningsreglementets krav, jf. § 8.4.1, stk. 6, at byggevaren er godkendt af Energistyrelsen, ifølge bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Koblingen anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af PEX-rør.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 3 dele, hus med integreret støttebøsning, klemring og omløber.
Materiale	Messing.
Dimension (PEX-rør)	12 x 2,0 mm 15 x 2,5 mm 18 x 2,5 mm 20 x 2,8 mm 22 x 3,0 mm 28 x 4,0 mm 32 x 4,4 mm



Thomas Bruun