



Productcertificaat K42226/06

Uitgegeven 2023-06-01

Vervangt K42226/05

Pagina 1 van 2

Nodulair gietijzeren koppelingen voor leidingen van PVC-U, PVC-O en PE

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

E. Hawle Armaturenwerke GmbH

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K773 "Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen van PVC-U, PVC-O of PE voor het transport van drinkwater" **d.d. 01-04-2019**,

die omvat de eisen van

NEN-EN 12842: "Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen van PVC-U of PE - Eisen en beproevingsmethoden" **d.d. 2012**.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Onderneming
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 VÖCKLABRUCK
Oostenrijk
Tel. +43 7672/725760
hawle@hawle.at
www.hawle.com



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Nodulair gietijzeren koppelingen voor leidingen van PVC-U, PVC-O en PE

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

System 2000

Type Fitting	Type	Diameter range buis (mm)
U-fitting	0430	255 - 355
Bend 90°	8535	250 – 315
Bend 45°	8545	250 -315
End cap	8075	250 - 315
E-Fitting (DN50-600)	0400	63 - 630

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA 

Plaats van het merk: op de buitenzijde van de koppeling

Verplichte aanduidingen:

- a) referentie naar NEN-EN 12842;
- b) fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- c) productiedatum of -codering;
- d) materiaal;
- e) DN;
- f) PN voor flenzen en flensonderdelen;
- g) "PVC" en/of "PE".

Merken b t/m f moeten zijn meegegoten of ingeslagen. Merken a en g mogen op elke manier worden toegepast, zoals geleverd op de gietstukken of bevestigd aan de verpakking.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast als leidingsystemen PVC-U en PE voor het transport van drinkwater met een nominale middellijn van 40 mm t/m 700 mm bij een maximale waterdruk van 1 MPa en een watertemperatuur van 30°C.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- E. Hawle Armaturenwerke GmbH

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.