

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Atusa Empresarial, S.L.U
Polig. Ind. Atusa-Agurain s/n
ES-01200 Salvatierra (Alava)

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brand- schutz- und Sicherungstechnik.

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 411034	4	02.02.2019	01.02.2023

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Anbohrschelle/ Outlet tee
"Fig. DA1"

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen
in stationary water extinguishing systems

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-24:1988-05

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAKKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Köln, den 01.02.2019

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAKKS as certification body for fire protection and security products



Dr. Reinermann

Geschäftsführer
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 411034 vom/ dated 01.02.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.														
<p>Anbohrschelle mit Gewindeabgang/ Outlet Tee with threaded outlet</p> <p>zur direkten Versorgung eines Sprinklers/ for direct supply of a sprinkler</p> <p>in den Größen/ in the sizes: DN 32 x 15, 20, 25 DN 40 x 15, 20, 25 DN 50 x 15, 20, 25 DN 65 x 15, 20, 25</p> <p>für die Rohrabmessungen/ for pipe dimensions:</p> <table data-bbox="194 1456 542 1747"> <tr><td>DN 15</td><td>21,3 mm</td></tr> <tr><td>DN 20</td><td>26,9 mm</td></tr> <tr><td>DN 25</td><td>33,7 mm</td></tr> <tr><td>DN 32</td><td>42,4 mm</td></tr> <tr><td>DN 40</td><td>48,3 mm</td></tr> <tr><td>DN 50</td><td>60,3 mm</td></tr> <tr><td>DN 65</td><td>76,1 mm</td></tr> </table> <p>zulässiger Druck: 16 bar/ allowable pressure: 16 bar</p>	DN 15	21,3 mm	DN 20	26,9 mm	DN 25	33,7 mm	DN 32	42,4 mm	DN 40	48,3 mm	DN 50	60,3 mm	DN 65	76,1 mm	<p>Fig. DA1</p>		
DN 15	21,3 mm																
DN 20	26,9 mm																
DN 25	33,7 mm																
DN 32	42,4 mm																
DN 40	48,3 mm																
DN 50	60,3 mm																
DN 65	76,1 mm																

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 411034 vom/ dated 01.02.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht/ VdS test report	WAL 11048	21.06.2011	
Dokumentenliste/ List of documents sowie alle darin aufgeführten Dokumente/ as well as all documents specified therein	Designation and Range of Grooved Products	04/2011	9
Montageanleitung/ Mounting instruction	ATUSA Nutrohrsystem	05/2011	13

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 411034 vom/ dated 01.02.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Bei der Anwendung der Anbohrschelle, bestehend aus einem Haltebügel mit zwei Muttern sowie dem Abgangsstück mit der Dichtung, zusammengefasst unter der Typenbezeichnung 'DA1' des Herstellers Atusa Empresarial, S.L.U. ist die Einbau- und Montageanweisung des Herstellers zu beachten.

Die Anbohrschelle ist ausschließlich zur direkten Versorgung eines einzelnen Sprinklers oder einer einzelnen Düse zugelassen.

Die Verwendung zweier gegeneinander geschraubter Abgangsstücke ist nicht zulässig.

The manufacturer's installation instructions shall be observed when using the outlet tee consisting of a mounting bracket, 2 screw nuts and the outlet with sealing, listed under type designation 'DA1' of Atusa Empresarial S.L.U.

The outlet tee is approved only for direct sprinkler or nozzle supply.

The use of two outlets screwed together is not permitted.